

# 蓝科公司综保大厦楼顶发光字项目询价函补疑 1

## 项目编号：LKCG2024002

1. 问题:PDF 版招标 LOGO 钢架布置图中主钢架材料采用 80\*60\*5mm 热镀锌钢方管,在招标文件第四章采购人需求中钢结构技术参数及规格中要求主钢架采用 100\*60\*5mm 热镀锌钢方管具体是以哪个标准执行报价,请招标人予以澄清解答。

答:主钢架以询价函第四章“采购人需求”为准。

2. 各供应商:

### 2.1 本项目“采购人需求”

序号	货物名称	技术参数及规格
1	户外发光点阵字	<p>一、参数要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>★须提供具有 CMA 等第三方有权机构出具的检测报告（盖章复印件或扫描件）。</li> <li>灯串额定电压: 12V</li> <li>正向电流: 16.6mA</li> <li>单灯额定功率: 0.199W</li> <li>总光通量: 1.301lm</li> <li>光效: 6.51m/W</li> <li>色温值: 2500-10000K</li> <li>防护等级: IP65</li> </ol> <p>二、规格要求: LOGO6M*4.75M*1 个; “合肥蓝科” 3.5M*3*4 个; 英文 0.8m*15 个灯体: 不低于 2mm 实厚铝板,表面烤漆,箱体安装蓝景 BV-CS5608 型号 LED 9mm 外漏灯按边到边 1.5cm 间距冲孔,整体两遍氟碳漆喷涂,喷涂颜色采用合肥蓝科标准色。</p> <p>★为了更好地满足后期维保需求。LED 生产厂家通过 GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系认证,售后服务能力(LED)需符合国家或行业认证标准。(本项目为高空安装,产品后期不可避免需要进行维护,所以需 LED 生产厂家具有一定售后服务能力)。</p>
2	钢结构	<p>安装字体所需钢结构</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>国标/国际标准。主钢架采用 100*60*5 热镀锌钢方管,其中 6 米高的有 4 根,4.6 米高的有 10 根。固定字体的钢架采用 50*50*4 的热镀锌钢方管,镀锌框架大小 LOGO6M*4.75M*1 个; “合肥蓝科” 3.5M*3*4 个; 英文 0.8m*15 个。</li> </ol> <p>★提供钢结构材料检测报告,高空作业人员必须持有双证,具有高空与焊工作业认证证书,必须是项目施工团队成员。</p>

变更为:

序号	货物名称	技术参数及规格
----	------	---------

1	户外发光点阵字	<p>一、参数要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、★须提供具有 CMA 等第三方有权机构出具的检测报告（盖章复印件或扫描件）。</li> <li>2、灯串额定电压：12V</li> <li>3、正向电流：16.6mA</li> <li>4、单灯额定功率：0.199W</li> <li>5、总光通量：1.30lm</li> <li>6、光效：6.5lm/W</li> <li>7、色温值：2500-10000K</li> <li>8、防护等级：IP65</li> </ol> <p>二、规格要求：LOGO1 个，“合肥蓝科”4 个字，英文 15 个，尺寸详见图纸；灯体：不低于 2mm 实厚铝板，表面烤漆，LED 9mm 外漏灯按边到边 1.5cm 间距冲孔，整体两遍氟碳漆喷涂，喷涂颜色采用合肥蓝科标准色。</p> <p>★为了更好地满足后期维保需求。LED 生产厂家通过 GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系认证，售后服务能力（LED）需符合国家或行业认证标准。（本项目为高空安装，产品后期不可避免需要进行维护，所以需 LED 生产厂家具有一定售后服务能力）。</p>
2	钢结构	<p>安装字体所需钢结构</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、国标/国际标准。主钢架采用 100*60*5 热镀锌钢方管，其中 6 米高的有 4 根，4.6 米高的有 10 根。固定字体的钢架采用 50*50*4 的热镀锌钢方管，镀锌框架 LOGO1 个，“合肥蓝科”4 个字，英文 15 个，尺寸详见图纸。</li> </ol> <p>★提供钢结构材料检测报告，高空作业人员必须持有双证，具有高空与焊工作业认证书，必须是项目施工团队成员。</p>

2.2 本项目现上传最新图纸，与原图纸不一致之处以最新图纸为准，请供应商仔细阅读所有资料后进行响应。

注：此补疑视同询价函的组成部分，与询价函具有同等法律效力。

采购人：合肥蓝科投资有限公司

地址：合肥市新站区综合保税区东方大道与大禹路交口综保大厦 11 楼

联系人：王业

电话：0551-65655021

邮箱：hflkzbb@163.com

2024年4月9日

